Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

Szczytno, dnia 2 listopada 2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 63
12-122 Jedwabno

DECYZJA nr HK.9020.7.114.2026

Na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt. 3, art. 12, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody przeprowadzonej w dniach 21 i 28 października 2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli dostawcy wody ze strefy zaopatrzenia Jedwabno (zaopatrującej miejscowości Jedwabno, Szuć, Lipniki, Burdąg, Małszewo, Waplewo, Piduń, Rekownica) w punktach zgodności tj. Hydrofornia – woda surowa podawana do sieci oraz sieci wodociągowej w Jedwabnie przy ulicy Warmińskiej i 1 Maja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Jedwabno.

UZASADNIENIE
Na podstawie analizy częściowych sprawozdań nr LBŚiŻ-OBW/1982/2026; LBŚiŻ-OBW/1983/2026 z dnia 07 października 2026 r. zawierających informację o obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w dniu 05 października 2026 r. ze strefy zaopatrzenia Jedwabno w punktach zgodności tj. sieć wodociągowa Jedwabno przy ul. 1 Maja (20 jtk/100 ml) i Jedwabno przy ul. Warmińskiej (8 jtk/100 ml) dnia 08 października 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie wydał decyzję znak: HK.9020.7.114.2026 stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia ze strefy zaopatrzenia Jedwabno** oraz nakazującą doprowadzić jakość wody, pod względem mikrobiologicznym ze strefy zaopatrzenia Jedwabno do obowiązujących norm sanitarnych i poinformować, w trybie natychmiastowym, konsumentów o braku przydatności wody do spożycia.

Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej. Następnie w dniach 21 i 28 października 2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli dostawca wody pobrał próbki wody ze strefy zaopatrzenia Jedwabno w punktach zgodności tj. hydrofornia woda surowa podawana do sieci oraz sieć wodociągowa Jedwabno przy ul. Warmińskiej i 1 Maja. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków jelitowych oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ^{0}C. Na czas trwania działań naprawczych sieć wodociągowa strefy zaopatrzenia Jedwabno zasilana była ze strefy zaopatrzenia Witowo.

Dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Jedwabno zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych 21 i 28 października 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Jedwabno jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 13 a ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania konsumentów o tym, że woda jest ponownie przydatna do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Tomasz Liwartowski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Jedwabno
2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starosta Szczycieński
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
5. Sekcja HŻŻiPU, HDiM, Ep w/m